



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: Str.Universității nr. 1 Oradea, România
Telefon: +40 259 432830 Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro
BIROUL S.S.M.-S.U.

Nr.înreg. ...16.....



APROB
RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA
Prof.univ.dr.ing.CONSTANTIN BUNGĂU

Instrucțiuni P.S.I pentru spații de cazare

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor în spațiile de cazare se va asigura respectarea următoarelor reguli și măsuri:

- În camerele de cazare nu se folosesc reșouri și radiatoare electrice cu suprafețe incandescente, precum și alte aparate consumatoare de energie electrică (fier de călcat, fierbătoare etc.) fără aprobarea conducerii unității respective și luarea măsurilor specifice de psi;

- Înainte de cazare se verifică starea de funcționare a instalațiilor utilitare (încălzire, electrice, ventilare, climatizare, gaze etc.) înlăturându-se operativ defecțiunile care ar putea genera incendiu;

- În fiecare cameră se vor pune la dispoziția utilizatorilor informații clare privind posibilitățile de alertare, alarmare, evacuare în caz de incendiu, precum și modul în care aceștia trebuie să acționeze în caz de incendiu;

- Se vor asigura condiții de evacuare în siguranță a persoanelor cazare.

Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragazuri, cuptoare cu microunde, reșouri etc.) este permisă numai în încăperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spălarea, uscarea și călcarea îmbrăcăminte se face în spații special amenajate.

În încăperile destinate spălării, uscării și a călcării îmbrăcăminte este interzisă depozitarea articolelor care depășesc o șarja, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi deconectate de la sursa de energie electrică.

Se interzice fumatul și utilizarea focului deschis în încăperile pentru cazare.

În clădirile cu destinație pentru cazare se va controla permanent starea de funcționare a instalațiilor electrice. Nu se admit improvizații și modificări față de proiect la aceste instalații. Orice lucrări de întreținere, reparații se execută numai de către persoane calificate.

Nu se admit pe căile de evacuare uși false, oglinzi, draperii, precum și materiale sau mobilier care să contribuie la derutarea, împiedicarea sau blocarea evacuării utilizatorilor. De asemenea sunt interzise amenajarea de boxe în casele de scări și sub rampele de scări. Amplasarea paturilor în camerele de cazare, precum și a mobilierului

se va face astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Se interzice încuierea ușilor de pe căile de evacuare, chiar și în condițiile în care în clădire există și alte trasee accesibile evacuării. Deasupra ușilor pentru evacuare spre exterior din casele de scări și pe culoare se vor afișa indicatoare care să marcheze ieșirea spre exterior. Pentru fiecare nivel din clădiri se vor întocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilității acestuia se vor executa exerciții periodice de evacuare.

În aceste categorii de clădiri este interzisă depozitarea lichidelor combustibile și a altor obiecte ori materiale care prezintă pericol de incendiu. Acestea se păstrează în locuri special amenajate, fără a se permite blocarea căilor de evacuare și acces din încăperi.


Este interzisă curățarea dușumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de mobilier cu substanțe combustibile ori lichide inflamabile. Păstrarea substanțelor pentru curățenie, dezinfectare, deratizare, dezinsecție, precum și a lichidelor combustibile se face în locuri special amenajate și marcate corespunzător, în afara spațiilor și încăperilor din aceste clădiri.

Se interzice utilizarea lucrărilor cu foc deschis în încăperi. Aceste lucrări se execută numai pe baza de permis de lucru cu foc sub supravegherea persoanelor autorizate și cu luarea măsurilor ce se impun pentru executarea unor astfel de lucrări.

Administrațiile spațiilor de cazare pot stabili, în raport de specificul lor, și alte restricții și măsuri privind prevenirea și stingerea incendiilor, pe care le supun pentru aplicare aprobării conducerilor instituțiilor respective.

Spațiile de cazare trebuie să fie prevăzute cu mijloace de stingere a incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, precum și sisteme de detectare și stingere a incendiului.

Șef Birou S.S.M.-S.U.
Ing. Bagdi Carmen



Întocmit
Cadru tehnic P.S.I. – Mărcuș Floare

